



\* Допускается изменение порядка подающей и обратной линии, в том числе и для использования насосной группы на котловом контуре (в этом случае насос необходимо установить на обратной линии котла, для поддержания избыточного давления и снижения вероятности недообмыва и закипания котла при аварийных ситуациях)

### Основные характеристики

Рабочее давление, бар .....	6
Максимальная пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч .....	4,3
Максимальная мощность (при ΔT=20°C), кВт .....	100
Максимальная температура теплоносителя, °C .....	110
Материал изготовления .....	Нержавеющая сталь 08X18H10T (AISI 304)
Наружная поверхность .....	Матовая полировка
Упаковка .....	Картонная коробка

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					21.02.2023